



15210061000201296546 от 28.10.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail:
ond.mozdok@yandex.ru

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 117/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад № 2 «Белочка» г. Моздока Республики Северная Осетия – Алаания

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль(надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алаания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 117 от 27.10.2021 года, в период с «08» ноября 2021г. по «09» ноября 2021г. старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР РГУ МЧС России РСО-Алаания майором внутренней службы Шконда Натальей Юрьевной

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 2 «Белочка» г. Моздока Республики Северная Осетия – Алаания, по адресу: РСО-Алаания, г. Моздок, ул.Лебедева-Кумача, д. 85 «А»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая Марухина Наталия Гуреновна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности,	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения нарушения	Отметка о
---------------	--	--	---------------------------	-----------

сан ия	с указанием конкретного места выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	обязательных требований пожарной безопасности	вып олн ени и
1.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.11.2022	
2.	Вывесить расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.11.2022	
3.	При эксплуатации объекта защиты руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанную документацию хранить на объекте защиты.	п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.11.2022	
4.	В новом корпусе детского сада организовать проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.11.2022	
5.	На объекте защиты, в старом корпусе	п.16 п.п.«К»	07.11.2022	

	детского сада, под лестничным маршем допускается хранение вещей и мебели.	Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"		
6.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (новый корпус), а также наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре (старый корпус).	п.17 п.п.«Б» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	07.11.2022	
7.	Все запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	07.11.2022	
8.	Руководителю организации обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации"	07.11.2022	
9.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности соблюдать регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлять в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.11.2022	
10.	На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.11.2022	
11.	Информацию о работах, проводимых	п. 54 Постановления	07.11.2022	

	со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"		
12.	Предусмотреть систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (старые корпуса)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	07.11.2022	
13.	Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (старые корпуса)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	07.11.2022	
14.	В здании прачечной не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности. (деревянная рейка, сертификат не предоставлен)	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	07.11.2022	
15.	Не допускать эксплуатацию эвакуационных выходов шириной менее 1,2 м. (старый корпус)	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 6.16 СНиП	07.11.2022	

		21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"		
16.	Не допускать эксплуатацию эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек шириной менее 1,2 м. (новый корпус)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Систем противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	07.11.2022	
17.	Перед эвакуационным выходом предусмотреть горизонтальную входную площадку с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (эвакуационный выход из музыкального зала)	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 1.93* СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"	07.11.2022	
18.	Поручни и ограждения лестничной клетки выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; п. 1.92* СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"	07.11.2022	
19.	Выход из лестничной клетки в чердачное помещение выполнить через противопожарный люк 2-го типа.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	07.11.2022	
20.	Лестницы 3-го типа не выполнены в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	07.11.2022	
21.	Ширину марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, предусмотреть не менее	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123	07.11.2022	

	1,35м.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
22.	Предел огнестойкости лестницы предусмотреть не менее нормативного. (не допускать эксплуатацию незащищенных металлических конструкций на лестничных маршах)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	07.11.2022	
23.	Высоту горизонтальных участков путей, эвакуации в свету предусмотреть не менее 2м.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	07.11.2022	
24.	Не выполнены мероприятия по недопущению распространения пожара, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжения горения.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	07.11.2022	
25.	Помещение котельного зала оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от	07.11.2022	

		27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.17.5* СНиП II -35-76* «Котельные установки»		
26.	Декларацию пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501- ТО – 423 от 09.01.2020г. выполнить с достоверной информацией.	ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	07.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
майор внутренней службы Шконда Н.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«9» ноября 2021 г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

Заведующая МБДОУ ДС №2

«Белочка» г. Моздока

Марухина Наталия Гургеновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«9» ноября 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Марухина Наталия Гургеновна

Действителен с 06.03.2021 по 06.03.2022